



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IL.ПБ97.В.00232/21

Серия **RU** № **0336412**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 26-56. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Талис». Место нахождения: 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, кор. 6, эт. 8. помещение 82, офис 35у. Адрес места осуществления деятельности: 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, кор. 6, эт. 8. помещение 82, офис 35у. Номер государственной регистрации: 1117746337158. Номер телефона: +7 (916) 715-03-79. Адрес электронной почты: akhan@talis-group.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Raphael Valves Industries (1975) Ltd. Место нахождения: Израиль, Nailan St 16, Or Aquiva, 3060000. Адрес места осуществления деятельности: Израиль, Nailan St 16, Or Aquiva, 3060000. Номер телефона: +97246263555. Адрес электронной почты: akhasin@talis-group.com.

### ПРОДУКЦИЯ

Клапаны сигнальные дренчерные FDV(FDVR) - \*E\* (см. Приложение № 0774862), выпускаемые в соответствии со спецификацией производственного процесса производителя № TS-37. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0502ЕАС-2021 от 08.07.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.); Протокола сертификационных испытаний № 149-2021 от 23.09.2021 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); Схема сертификации Ic.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 6.2.1.1, 6.2.1.15, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.3.5, 6.2.3.15, 6.2.3.16, 6.3.1 – 6.3.4, 7.1.2.1, 7.1.2.3). Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Декларация на товары 10005030/220721/0359153. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.09.2021

ПО

23.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Житенко Иван Филиппович

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IL.ПБ97.В.00232/21

Серия **RU** № **0774862**

Клапаны сигнальные дренчерные с проходами условными диаметрами 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм, максимальным рабочим давлением 1,9 МПа, электрическим приводом (номинальное напряжение питания 24В), с универсальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим исполнением УХЛ, категорией размещения 4, условным наименованием FDV(FDVR)-\*E\*:

- КД - 50/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 65/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 80/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 100/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 150/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 200/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 250/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;
- КД - 300/1,9(Э24) - Ф.УХЛ4 - «FDV(FDVR)-\*E\*»;

выпускаемые в соответствии со спецификацией производственного процесса производителя № TS-37

[www.tisys.ru](http://www.tisys.ru)

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Житенко Иван Филиппович

(Ф.И.О.)